



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.094.0140028-14
 Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 04 грудня 2014 р. до 03 грудня 2019 р.
 Сроку действия с

Продукція Технічна теплоізоляція марки K-FLEX DUCT для систем вентиляції
Продукция та кондиціонування, водопостачання та водовідведення, холодопостачання, звукоізоляції - згідно з додатком 2 позиції - рулони та аксесуари

4008
 код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
 код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ Б ГОСТ 16381:2011 (ГОСТ 16381-77, IDT) п.2.2 (щільність, теплопровідність);
Соответствует требованиям ДСТУ БВ. 2.7-293:2011 (ГОСТ 19177-81) п.2.4 (водопоглинання); ДСТУ Б.В.2.7-253:2011
 ГОСТ 25898-83 (паропроникненість); ДБН В.1.1.7-2002: група горючості Г1 відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94); група займистості В2 відповідно до ДСТУ Б.В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96); група поширення полум'я поверхню РП1 відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97); димоутворювальна здатність Д2 відповідно до ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ; ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.16, 4.20 (клас помірно небезпечних продуктів Т2).

Виробник продукції L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A., Via Leonardo da Vinci 36, 20877 Roncello (MB) ITALY,
Изготовитель продукции Італія

Сертифікат видано ТОВ 'К-ФЛЕКС УКРАЇНА' Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 102Б,
Сертификат выдан код ЄДРПОУ 36264654 (за дорученням L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A., Via Leonardo da Vinci 36, 20877 Roncello (MB) ITALY від 11.04.2012).

Додаткова інформація Технічна теплоізоляція марки K-FLEX DUCT для систем вентиляції та
Дополнительная информация кондиціонування, водопостачання та водовідведення, холодопостачання, звукоізоляції - згідно з додатком 2 позиції - рулони та аксесуари, що випускається серійно та ввозиться в Україну з 04.12.2014р. до 03.12.2019р.
 Технагляд один раз в 2,5 роки.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации
 ОС ДП УкрНДНЦ, м. Київ, вул. Святошинська, 2, тел. 452-33-98, призначений та уповноважений наказом Мінекономрозвитку України № 1447 від 09.12.2013р., реєстраційний № UA.PN.094

На підставі протоколу сертифікаційних випробувань № 8943/Б від 14.11.14, №1611-Б від 29.03.12,
На основании (ВЦ ДП "Криворізький державний центр стандартизації, метрології та сертифікації", 50005, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 23, атестат акредитації № 2Н969 від 08.11.09 до 07.11.12), протоколів № 80/2Ц/1-2012 - № 83/2Ц/1-2012 від 09.04.12, ("УкрНДІ Цивільного захисту МНС України", 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18, атестат акредитації № 2Н278 від 16.01.12), протоколу № 1089/16 від 12.07.12, (ВЛ ДП "Український НДІ Медицини Транспорту МОЗ України", атестат акредитації № 2Н853 до 15.08.12), звіт про оцінку системи управління якістю № 53 від 14.11.14, висновку ОС № 130 від 04.12.14

Заступник
Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.



[Signature] О.А. Мележик
 підпис ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 341961



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЄ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.094.0140028-14

« 04 грудня 2014 р.

1. Рулони, код УКТ ЗЕД 4008

- DUCT H (AIR) - з самоклеючим шаром, шириною 1,5 м;
- DUCT H METAL (AIR METAL) - з самоклеючим шаром і зовнішнім захисним покриттям із плівки з алюмінієвим покриттям, шириною 1,5 м;
- DUCT NET - з самоклеючим шаром, армованим склосіткою, шириною 1,5 м;
- DUCT NET AL CLAD - з самоклеючим шаром, армованим склосіткою та захисним покриттям типу AL CLAD, шириною 1,5 м;
- DUCT NET ALU - з самоклеючим шаром, армованим склосіткою та алюмінієвим покриттям типу ALU, шириною 1,5 м;
- DUCT NET COLOR UV - з самоклеючим шаром, армованим склосіткою та захисним покриттям типу COLOR UV, шириною 1,5 м;

2. Аксесуари:

- захисне PVC - покриття (рулони);
 - захисне алюмінієве покриття типу ALU R200 та MT-CU (рифльовані та рівні листи);
 - стрічки, що є самоклеючими (ізоляційні з каучуку, з ПВХ, с захисними окриттями та алюмінієві);
 - компоненти (фіксатори K-PACK та FIX AD, ніж, клей K 414, K 467 та K 425, фарби FINISH та COLOR, герметик K-MASTIC 55 та K-SIL, очищувач 110);
- Всього: 2 позиції

Заступник
Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

О.А. Мележик
ініціали, прізвище



№ 074295